

Kalisz dnia: 2020-07-30

Województwo Wielkopolskie al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań,  
NIP 778 13 46888 - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna  
Książnica Pedagogiczna  
im. A. Parczewskiego w Kaliszu  
Południowa 62  
62-800 Kalisz

Pismo: PBP.KP.DG.270.5.2020

## WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **”dostawę i montaż stacjonarnych regałów magazynowych w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu”** – znak sprawy **PBP.KP.DG.270.5.2020**.

Zamawiający, Województwo Wielkopolskie al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań, NIP 778 13 46888 - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

#### Pytanie nr 1

Zamawiający w pkt 8 ppkt 8.1 siwz wskazał wymagane dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty. W wymaganiach nie ma nigdzie zapisu odnośnie próbek oraz dokumentów opisanych pkt 5 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy próbki i dokumenty opisane w pkt 5 należy dołączyć do oferty składanej w wyznaczonym terminie? Czy jest to po prostu błędny zapis np. skopiowany z innego opisu?

#### Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu określonego w punkcie 5 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zostanie wprowadzona stosowna modyfikacja dokumentu.

### **Pytanie nr 2**

W związku z zapisem w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia pkt 5, zamawiający żąda, aby dołączyć do oferty – certyfikat ISO 14001 : 2015. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu ISO 14000:2015, który dotyczy systemu zarządzania środowiskiem. Posiadanie tego certyfikatu nie jest wymagane przez prawo polskie, natomiast certyfikatem potwierdzającym spełnienie polskich norm dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyprodukowanych regałów jest ISO 9001 : 2015, który jest wymagany w postępowaniu.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia certyfikatu ISO, wskazanego w pkt 5 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych, na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### **Pytanie nr 3**

Zamawiający podał w opisie przedmiotu zamówienia wymagane certyfikaty na regały takie jak: Certyfikat ISO 9001 :2015 oraz 14001 : 2015. Jako doświadczony dostawca regałów informujemy iż wymagany Certyfikat ISO 14001 : 2015 jest normą środowiskową i nie jest wymagany prawem do zastosowania przy regałach przesuwnych. W związku z tym producenci nie posiadają takiego certyfikatu. Czy zamawiający uzna ofertę nieposiadającą tego certyfikatu jako spełniającą wymagania postępowania?

### **Odpowiedź:**

Certyfikat ISO 9001: 2015 oraz 14001 : 2015 nie jest wymagany.

### **Pytanie nr 4**

W specyfikacji zamawiający określa, że „ ściana boczna wykonana jako pełna z jednego arkusza blachy.” Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego, w którym ściany boczne również były by wykonane z jednego arkusza blachy lecz inaczej wyprofilowanego niż wskazują na to załączone do opisu zdjęcia. Tego typu rozwiązanie zapewniłoby wszystkie wymagania wytrzymałościowe i użytkowe regałów równocześnie obniżając koszt tego typu regałów, a także zwiększyło powierzchnię składowania.

### **Odpowiedź:**

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równoważnego.

### **Pytanie nr 5**

Prosimy o podanie przez zamawiającego jaki rodzaj panelu przedniego ma zostać zastosowany w regałach stacjonarnych w magazynie? Czy mają być to panele z blachy w kolorze regałów czy tak jak w regałach magazynowych w czytelnii z płyty meblowej?

### **Odpowiedź:**

Panel przedni w regałach stacjonarnych magazynowych: blacha w kolorze regałów.

**Pytanie nr 6**

Zamawiający w specyfikacji w tabelce dotyczącej regałów znajdujących się na kondygnacji +1 Magazyn określa wymiary regałów oraz mb. Prosimy o informację czy są to mb użytkowe półek czy mb wszystkich półek a najlepiej o podanie ilości szt. regałów tak jak jest to podane w regałach z płytą meblową.

**Odpowiedź:**

Dane dotyczą metrów bieżących regałów.

**Pytanie nr 7**

Zamawiający podaje wymiary regałów jako 1m długości (rozumiane przez nas jako moduł pojedynczy w regale). Czy takie regały będą stały pojedynczo czy będą to poszczególne moduły długich regałów? W przypadku gdy będą one łączone w jakiś sposób potrzebujemy informacji po ile modułów będą łączone regały, gdyż są one wtedy łączone ścianami bocznymi. Informacja ta jest również potrzebna do obliczenia potrzebnej ilości Paneli frontowych. Dotyczy się to zarówno regałów pojedynczych w magazynie oraz regałów z płytą meblową w czytelnii.

**Odpowiedź:**

Schemat dołączony do Specyfikacji określa ustawienie regałów – ciąg od 5 do 7 modułów.

**Pytanie nr 8**

Czy posiadają Państwo plan rozmieszczenia regałów z podaniem długości całkowitych zestawów regałów( dot. Pytania 7)

**Odpowiedź:**

Wyjaśnienie jw. Wg schematu.

**Pytanie nr 9**

Prosimy o podanie jaki odstęp pomiędzy półkami (światło) ma zostać zastosowany w regałach z płytą meblową w czytelnii, gdyż zamawiający tego nie określił.

**Odpowiedź:**

Regał do czytelnii – 7 półek o regulowanej wysokości.

**Pytanie nr 10**


Na stronie 6 Szczegółowego opisu zamówienia w tabelce znajduje się regał stacjonarny na czasopisma, który ma posiadać 5 półek pochyłych oraz 5 półek zwykłych. Prosimy o określenie czy w jakiej kombinacji ma zostać to wykonana. Np.: od spodu 5 półek pochyłych a nad tym 5 półek zwykłych? Prosimy również o informację jaki ma być odstęp pomiędzy półkami? Czy ma być wynikowy na podstawie podanej wysokości regału? Prosimy również o podanie informacji czy te 5 szt. Regałów będzie ze sobą łączone czy będą stały osobna? Ma to związek tak jak w poprzednich regałach z ilościami paneli frontowych oraz sposobem ich połączenia ze sobą.

**Odpowiedź:**

Zamawiający samodzielnie dostosuje kombinację półek w zależności od własnych potrzeb.

Odstęp między półkami będzie uzależniony od wysokości regału. Zamawiający wymaga, aby była zachowana funkcjonalność, która umożliwi umieszczenie czasopism i książek o różnej wysokości. Zamawiający wymaga, aby była możliwość połączenia ze sobą 5 regałów. Jednak

Wykonawca musi uwzględnić opcję indywidualnego ustawienia regałów – w zależności od potrzeb zamawiającego na etapie ostatecznej aranżacji.  
Przykładowy regał jak poniżej:



WICEDYREKTOR  
*M. Kołodziej*  
Małgorzata Kołodziej